

PcVue 12.0.18 メンテナンスリリースの修正内容について

項目	内容	詳細	場所
修正	テキストボックスコントロールが変数コンテンツで初期化されていません (SPR #67452)	ブランチのあるミミックで使用了した場合、テキストボックスコントロールが変数の値で正しく初期化されませんでした。	HMI.Animations
	非表示コントロールゾーン (SPR #68024)	コントロールゾーン自体が非表示のグループまたはシンボルに属しているため、コントロールゾーン自体が非表示になっている場合、コントロールゾーンのハイライトが適切に非表示になりませんでした。	Web Server Extensions.WebVue
	アニメーションがトリガーされない (SPR #67697)	シンボルがグループの一部である場合、そのアニメーションはマウスクリックで正しくトリガーされませんでした。	Web Server Extensions.WebVue
	トレンドビューアーの切り替えボタン表示/非表示 (SPR #67701)	SCADA Basic命令トレンドモードSETVARを介して、トレンドが動的に設定された場合、(凡例の)曲線を表示/非表示にするトグルボタンが正しく機能しませんでした。	Web Server Extensions.WebVue
	イベント選択 - コンボボックスで誤ってトリガーされた変更 (SPR #68123)	キーパッドを使用してドロップダウンリスト内を移動すると、選択が変更されたイベントがコンボボックスコントロールで不適切にトリガーされました。これは、新しいアイテムの選択が検証されたときのみトリガーされるようになりました。	HMI.Form controls
機能強化	Replication Manager - 新しいレプリケーションの前に、以前のステップをバージする (SPR #65618)	以前のレプリケーションが完了しなかった場合でも、残りのステップは保留中であり、後で処理できるように専用のテーブルに保存されていました。この機能には、保留中のステップを実行したくない場合に影響がありました。 データベースマネージャツールを使用するか、/Pコマンドライン引数を使用して、新しいレプリケーションを実行する前に、保留中のステップのこのテーブルを削除できるようになりました。	Add-ons and Tools